











Fluchtwege

-  Notausgang
-  Fluchtweglänge
-  vertikaler Fluchtweg
-  horizontaler Fluchtweg
-  Notausgangverschluss gem. SN EN 179 / nicht abschliessbar



Flucht & Rettung

-  Fluchtwegmarkierung
-  Fluchtwegpfeil
-  Sicherheitsbeleuchtung

Abschlüsse

-  Türe / Tor EI 30
-  selbstschliessend (TS)


Feuerwiderstände

-  Feuerwiderstand EI 60-RF1
-  Glas EI 30

Löscheinrichtungen

-  Handfeuerlöscher

Alle Masse sind vom Unternehmer am Bau zu prüfen!



4.OG Brandschutzplan

Bauherr
DermAarau
Bahnhofstrasse 41
5000 Aarau

Projekt
Praxiserweiterung 4.OG
Bahnhofstrasse 41
5000 Aarau

**brem
+ zehnder**
innen
architektur

Planstand: 21.05.2024
Gezeichnet: mon
Plannummer: 24.1947.204

Massstab: 1:100
Plangrösse: DIN A3
Umbaufläche: 174m²