



## VKF Technische Auskunft Nr. 26725

**Inhaber /-in**  
Flammorama AG  
Wiesenweg 40  
5102 Rapperswil  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Flammorama AG  
5102 Rapperswil  
Schweiz

**Gruppe** 443 - Abgasanlagen aus Metall

**Produkt** FLAMMORAMA DW-VISION

**Beschreibung** Abgasanlagensystem doppelwandig bestehend aus:  
Innenrohr, Werkstoff Nr. 1.4404, 1.4571 ab 0,5mm,  
Wärmedämmung Mineralwolle ab 32mm (120kg/m<sup>3</sup>),  
Aussenrohr, Werkstoff Nr. 1.4301 ab 0,5mm.  
Durchmesser: 80mm - 300mm

**Anwendung** Anwendung und Einbau siehe Folgeseiten.

**Unterlagen** TÜV Süd, München: Prüfbericht 'A 1464-00/05' (21.12.2005), Schreiben 'DW Vision-1b' (18.10.2011), Ergänzung 'A 1464-05/11' (01.03.2011), Ergänzung 'A 1464-03/09' (25.03.2009), Schreiben 'DW Vision Stellungnahme-1b' (22.04.2016), Ergänzung 'A 1464-09/21' (23.07.2021); Hersteller: Leistungserklärung '9174 009 DOP 2020-09-15' (15.09.2020)

**Prüfbestimmungen** EN 1443; EN 1856-1

**Beurteilung** Klassifizierung nach EN-1443 T400;N1;W;1/2;G-50;R50;EI 00;

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2026  
**Ausstellungsdatum** 03.11.2021  
**Ersetzt Dokument vom** 29.06.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher